

УТВЕРЖДАЮ

И.б. директора филиала

Н.Е.Старикова

« 17 » / 01 / 2019 года

## ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления **ОБЯЗАНЫ:**

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01,112, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через ответственных за помещения выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании администрации.

### 2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу, доложить обстановку администрации или ответственному за помещение.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию работников и обучающихся из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

2.5. Сообщить администрации или ответственному за помещение о пожаре с целью принятия ими включению аварийного и эвакуационного освещения.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим отжатием кнопки на приборе ОПС, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить администрации или ответственному за помещение.

Инструкцию разработал:



Кирилловых В.А.