



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Адрес: 610033, г. Киров, ул. Лепсе, д. 30. Тел/факс. 8(8332)53-04-22, 53-01-33 Адрес эл. почты: iipll@mail.ru

Выдан 17.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 96

испытаний по контролю качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций

1. Наименование организации, выполняющей испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области.
2. Дата проведения испытания: 17 апреля 2019 г.
3. Заказчик: ООО «Защита конструкций».
4. Основание для проведения испытания: Правила противопожарного режима в РФ, п. 21.
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание филиала СамГУПС в г. Кирове по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Есенина, д. 9.
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Защита конструкций».
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: контрольное испытание.
8. Тип защищённых конструкций: деревянные конструкции кровли.
9. Состояние огнезащищенных конструкций: деревянные конструкции с визуальными следами поверхностной обработки. Образцы отобраны представителями заказчика.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 600 м², внутри не отапливаемого помещения.
11. Условия проведения испытания: температура воздуха, °С 22; относительная влажность воздуха 68%.


Номер образца	Место отбора проб (согласно акту отбора)	Результат испытаний
1.	Образец с конструкций	соответствует
2.	Образец с конструкций	соответствует
3.	Образец с конструкций	соответствует
4.	Образец с конструкций	соответствует

**Вывод: качество поверхностной обработки конструкций соответствует требованиям п. 6.4
ГОСТ Р 53292-2009.**

Исполнитель:

Согласовано:

Заместитель начальника учреждения



С.В. Тверской

А.А. Каргапольцев