

И.о. директора филиала
Н.Е.Старикова
« 17 » 01 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

лицу, ответственному за пожарную безопасность помещения

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности за пожарную безопасность в помещениях, закрепленных за ответственным лицом.
- 1.2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по учреждению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на руководителя.
- 1.3. Ответственность за пожарную безопасность корпусов несут должностные лица, специально назначенные приказом руководителя.
- 1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

- 2.1. Знать пожарную опасность помещений и оборудования, находящегося в этих помещениях.
- 2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений и работ.
- 2.3. Следить за состоянием эвакуационных путей и выходов.

НЕ допускать

Загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.

- 2.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.
- 2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений.
- 2.6. Знать требования пожарной безопасности, действующие в учреждении; порядок действий в случае возникновения пожара; порядок эвакуации.
- 2.7. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осмотреть помещения и проверить:
 - 2.7.1. Выключение электронагревательных приборов, оборудования, электроосветительной сети;
 - 2.7.2. Уборку помещений, рабочих мест от мусора;
 - 2.7.3. Наличие свободных проходов по коридорам и к средствам пожаротушения и связи


2.8. При осмотре и проверке помещений следует установить: нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры к её устранению.

2.9. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, он обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

2.10. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать помещения под охрану.

Инструкцию разработал:

Кирилловых В.А.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, appearing to be a stylized name.