



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
(НИПС – филиал ПривГУПС)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по АХР и ОВ

Е.А. Уткин

«01» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Н.Н. Маланичева

«01» сентября 2025 г.



ИНСТРУКЦИЯ И-ПБ-01

Вводный противопожарный инструктаж

Нижний Новгород
2025

Программа вводного противопожарного инструктажа

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 16.12.2024 N1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", и предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся работников.

Настоящий вводный противопожарный инструктаж (далее – Инструкция) устанавливает общие требования пожарной безопасности в отношении Нижегородского института путей сообщения – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжского государственного университета путей сообщения», сокращенное наименование организации НИПС – филиал ПривГУПС (далее – Филиал).

Лица, виновные в нарушении данной Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник.

Здания Филиала располагаются по адресам:

- Факультет высшего образования: г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 3 (далее – ФВО). Здание имеет 6 этажей, категория пожароопасности – В. Единоновременно в здании могут находиться до 449 человек;
- Нижегородский техникум железнодорожного транспорта: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 5а (далее – НТЖТ). Здание состоит из 2 корпусов, соединенных переходом через 2 этаж, в каждом корпусе по 4 этажа, категория пожароопасности – В. Единоновременно в здании могут находиться до 1591 человек;
- Общежитие: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 5. Общежитие занимает 1 этаж многоквартирного дома, категория пожароопасности – В. Единоновременно в здании могут находиться до 102 человека,

со всеми расположенными в них помещениями, а также на прилегающей к ним территории (далее – Объекты защиты).

Инструкция является обязательной для применения всеми работниками (в том числе гражданами, работающими по гражданско-правовому договору) независимо от занимаемой должности в Филиале.

К работе в Филиале допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности, в том числе в виде инструктажа. Все виды обучения должны регистрироваться в журналах учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Обучение содержит теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Содержание программы вводного противопожарного инструктажа

№ темы	Наименование темы	Время, минут
1	Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.	13
2	Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, помещений и территорий).	3
3	Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов.	5
4	Статистика, причины и последствия пожаров в образовательных организациях.	3
5	Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	10
6	Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	8
7	Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей.	13
8	Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.	5
	Итого:	60

2. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты

2.1. Основными положениями законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности являются:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности». В нем определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Приказом МЧС России от 16.12.2024 N1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". В нем определен порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, определены требования к содержанию программ противопожарного инструктажа, порядок утверждения и согласования программ противопожарного инструктажа, категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

- Федеральным законом от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила). Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

2.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – физические лица) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

В отношении каждого здания, сооружения утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

В отношении здания или сооружения, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными

электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (с учетом сроков их хранения (годности)).

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 (одного) раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

На объектах защиты запрещается:

а) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы;

в) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

г) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

д) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);

б) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

в) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- з) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

2.3. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.

Противопожарные инструктажи проводятся в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты в НИПС – филиале ПривГУПС (далее – Филиал), обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющих на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу);
- с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;

- с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, по решению руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в Филиале:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения;
- с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в Филиале.

Повторный противопожарный инструктаж проводится:

- не реже 1 (Одного) раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты Филиала;

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в Филиале, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

- по решению руководителя организации или назначенного им лица (при проведении массовых мероприятий).

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск;
- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
- в иных случаях, определяемых руководителем организации.

3. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, помещений и территорий)

3.1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- повышенная взрывопожароопасность (А);
- взрывопожароопасность (Б);
- пожароопасность (В1 - В4);
- умеренная пожароопасность (Г);

- пониженная пожароопасность (Д).

3.2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

3.3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

3.4. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

3.5. Здания Филиала имеют категорию пожароопасности В.

4. Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов

4.1. Подъезды к Объектам защиты, в частности к пожарным лестницам и гидрантам, пути доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю, в подвальное помещение должны быть всегда свободны.

4.2. Прилегающая к Объектам защиты территория регулярно очищается от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Разведение костров не допускается.

4.3. Курение в Филиале и на Объектах защиты запрещено.

4.4. Содержание эвакуационных путей и выходов:

- запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути эвакуации;

- эвакуационные пути и выходы Объектов защиты выполнены по установленным нормативам. Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми табло «ВЫХОД»;

- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.5. На Объектах защиты разрабатываются и размещаются на видных местах планы эвакуации людей при пожаре. Планы состоят из текстовой и графической частей, определяющих действия работников и обучающихся по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. План эвакуации выполнен с применением фотолюминесцентных материалов и размещается на каждом этаже.

4.6. На плане эвакуации этажа показаны помещения, расположенные на этаже, лестничные клетки, двери лестничных клеток и двери, расположенные на пути эвакуации.

4.7. Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии в два раза толще линий плана этажа.

4.8. Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемой от дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считать запасным эвакуационным выходом.

4.9. На плане эвакуации этажа с помощью символов указывается место размещения:

- плана эвакуации;
- ручных пожарных извещателей;
- огнетушителей;
- пожарных кранов;
- телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану.

5. Статистика, причины и последствия пожаров в образовательных организациях

5.1. В образовательных организациях могут возникнуть пожароопасные ситуации по

причине:

- короткого замыкания. Возникают из-за перенапряжений в сети, поврежденной изоляции. Особенно часто по этой причине пожары случаются в зданиях со старой проводкой или нарушениями правил ее эксплуатации;
- использования неисправного электрооборудования. Выключатели, розетки, техника с поврежденной изоляцией или неисправные приборы – еще одна частая причина возгораний;
- применения обогревательных приборов открытого типа. Их особенно опасно использовать в помещениях, где хранится большое количество бумажных (документация, архивы и др.), горючих и легковоспламеняющихся материалов;
- действий работников, обучающихся: курения в неположенных местах; неосторожное обращение с огнем; неправильного обращения с оборудованием или опасными веществами; использования пиротехнических приспособлений;
- целенаправленных поджогов.

5.2. К последствиям пожаров в образовательных организациях относятся:

- гибель людей, в том числе обучающихся. В большинстве случаев люди гибнут не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания веществ и материалов;
- травмы и ожоги. Выделяющийся на пожаре дым оказывает сильное раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз;
- уничтожение имущества;
- обрушение здания. Под воздействием высокой температуры пламени могут обрушиться перекрытия вышележащих этажей и лестничные проёмы, а также кровля здания;
- паника. Крики людей, задымление, вой сирен пожарных машин – всё это приводит человека к панике, мешает ему действовать правильно.

Чтобы избежать негативных последствий, важно уделять особое внимание обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

6. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

6.1. Права, обязанности и ответственность работников, в том числе лиц осуществляющих трудовую деятельность в области пожарной безопасности Объектов защиты определяются в соответствии с Трудовым Кодексом от 30.12.2001 N197-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 N69-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и локальными нормативными актами Филиала.

6.2. Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», работники Филиала обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожара или возгорания без промедления уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, являющихся их собственностью производственных,

хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

6.3. Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6.4. Функции по обеспечению пожарной безопасности в Филиале выполняет заместитель директора по административно-хозяйственной работе и общим вопросам.

6.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по зданию несет комендант отдела административно-хозяйственной части (далее – Ответственный за обеспечение пожарной безопасности); ответственность за пожарную безопасность на рабочих местах в здании ФВО в кабинетах и аудиториях №10, 12, 13, 101, 201, 202, 203, 205, 206, 212, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 507а, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 617, 619, 620, 621 несет декан; ответственность за пожарную безопасность на рабочих местах в здании НТЖТ в кабинетах и аудиториях №1100, 1101, 1102, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 1120, 1201, 1203, 1204, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1301, 1303, 1304, 1305, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2214а, 2216, 2217, 2218, 2219, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2311, 2313, 2314, 2315, 2317, 2319, 2319а, 2320, 2321, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2422 несет заместитель директора по учебной работе СПО.

7. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объекте защиты.

Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

7.1. Мерой пожарной профилактики пожаров на Объектах защиты являются в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, которые включают в себя:

- системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии;
- содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров, тамбуров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-нагревательными приборами без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Применение открытого огня и хранения горючих газов запрещается:

- приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, а также горючие газы в помещении;

- курить и пользоваться открытым огнем;

- эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

7.2. На Объектах защиты организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

7.3. На Объектах защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

7.4. Информация о работах, проводимых с указанными системами, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7.5. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей

8.1. При обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры) на Объекте защиты работники обязаны:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Доложить своему непосредственному начальнику о пожаре;

3. Выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения;

4. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

5. Организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой двери и окна);

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

8. Во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

8.2. Руководители структурных подразделений Объекта защиты при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

1. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство, а также дежурный персонал службы охраны. Для предупреждения находящихся в здании людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

3. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

4. Организовать эвакуацию работников в безопасное место.

5. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

8. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка). При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма – немедленно покинуть помещение.

9. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

10. На месте сбора проверить наличие работников, проинформировать директора Филиала о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей

11. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

8.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность Объекта защиты, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

1. Немедленно прибыть к месту пожара.

2. Проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. Проверить у дежурного персонала службы охраны на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (в том числе системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу службы охраны о ручном включении систем противопожарной защиты.

4. Дать указание дежурному персоналу службы охраны Объекта защиты об открытии ворот и организации допуска на прилегающую к Объекту защиты территорию подразделений пожарных служб.

5. При необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, материальных ценностей всеми имеющимися силами и средствами, доложить директору Филиала о складывающейся обстановке и принятых мерах.

6. Проверить выполнение руководителями структурных подразделений Филиала указаний о прекращении работ на Объекте защиты после обнаружения пожара, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

7. Проконтролировать удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

9. Информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты.

8.4. Дежурный персонал службы охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры в помещении) на Объекте защиты обязан:

1. Соблюдая меры безопасности, осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации.

2. Убедившись в наличии пожара, немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

точный адрес;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания,

потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. По телефону сообщить о пожаре директору Филиала и ответственному за пожарную безопасность Объекта защиты.

4. Оповестить все структурные подразделения Филиала о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Филиала организовать эвакуацию из Объекта защиты работников и обучающихся.

5. Проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем.

6. Открыть и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.

8. Произвести осмотр и привести в пожаробезопасное состояние все помещения Объекта защиты.

9. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, находящихся на Объекте защиты.

Пользование системами и средствами пожаротушения

8.5. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

8.6. К первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами.

8.7. Для пожарных рукавов должно быть обеспечено постоянное присоединение к пожарному крану и пожарному стволу.

8.8. Огнетушители устанавливают в помещениях на видных и в легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам из этих помещений. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения.

8.9. Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть свободны. Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также средств связи (телефоны) следует использовать знаки пожарной безопасности.

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделений), рабочего места.

8.10. Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

8.11. Каждый работник по окончании рабочего дня обязан:

- отключить оборудование, отсоединив его или соответствующим автоматом прекратить подачу питания на оборудование;

- убрать от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

8.12. Последний уходящий из помещения работник:

- закрывает на запоры окна и оконные форточки;
- проверяет отсутствие задымления, запаха гари и других признаков горения;
- проводит противопожарный осмотр;
- отключает освещение;
- закрывает дверь, сдаёт ключи на пост охраны.

8.13. При противопожарном осмотре необходимо проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети;
- состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн, и т.п. в целях удаления самовозгорающихся веществ и материалов;
- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с горючими веществами и материалами;
- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

8.14. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причину и принять меры к ее устранению.

8.15. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей

9.1. В общежитии лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В комнатах и на этаже общежития вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

9.2. В жилых комнатах общежития запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

9.3. Проживающие в общежитии ОБЯЗАНЫ:

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития;
- использовать бытовые только после согласования с комендантом;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;
- уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение;
- ознакомиться с планом эвакуации из здания;
- сообщать коменданту или охраннику обо всех неисправностях электрооборудования, неисправностях системы пожарной сигнализации.

9.4. В общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать открытый огонь;
- курить в помещениях и на территории общежития;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, двери различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения);
- оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовые плиты;
- пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- эксплуатировать электроприборы с истекшим сроком эксплуатации (по паспорту завода-изготовителя), электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также пользоваться неисправными электрическими вилками, розетками, тройниками и удлинителями.

Разработал:
Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин